



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (8861) 991-07-48

E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар ул. Уральская,

121 тел./факс: (861) 268 42-87

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского

района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 353680

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1, тел. (8861) 32 4-33-01

E-mail: ogpn36@yandex.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:

тел. (8861) 268-64-40

**Предписание № 176 / 1 / 8
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 16 города

Ейска МО Ейский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора

Ейского района по пожарному надзору № 176

от «26» июля 20 21 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин.
«03» августа 20 21 г. по 10 ч. 00 мин. «16» августа 20 21 г.,

Проведена внеплановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, инициалы)

заместителем начальника ОНД и ПР Ейского района майором внутренней

службы Шаталовым Д.С. помещений детского сада № 2, расположенных по

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Пушкина, 120

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Лемиховой Н.К.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Не выдержаны противопожарные | (ч.1 ст.69, Фе- | 11.03.2022 | |

| | | | | |
|---|--|--|------------|--|
| | расстояния от здания детского сада до соседних зданий и сооружений. | дерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3 таб.1, СП 4.13130.2013; раздел 5, СП 42.13130.2011). | | |
| 2 | Ширина путей эвакуации в коридорах на этажах детского сада выполнена менее 1,2 метра. | (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, 89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; 5.1.1 СП 1.13130.2009; п.4.3.3, 5.1.2 СП 1.13130.2020 п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). | 11.03.2022 | |
| 3 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений на первом и втором этажах здания до выхода наружу или на лестничную клетку превышает нормативное. (минимальное должно быть не более 10 метров, фактически более 14 метров). | (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.5.2.23 СП 1.13130.2009; п.5.2.2, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). | 11.03.2022 | |
| 4 | В коридорах здания детского сада не установлена системы | (ст.53, 56, 85 Федерального | 11.03.2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| | вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. | закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пп. в п.7.2 СП 7.13130.2013). | | |
| 5 | Имеющиеся эвакуационные выходы из групповых ячеек выполнены не рассредоточенными. | (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.4.2.4 СП 1.13130.2009; 4.2.16, 4.2.17, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). | 11.03.2022 | |
| 6 | Часть дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек выполнены открывающимися не по ходу эвакуации. | (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53,85, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.6 СП 1.13130.2009; п.4.2.22, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). | 11.03.2022 | |
| 7 | В коридорах здания допускается размещение оборудования (пожарный шкаф) выступающего из плоскости стен на высоте менее | (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53,85, Федерального закона от | 11.03.2022 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| | 2 метров. | 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009; п.4.3.7, п.4.4.9 СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарно- го режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). | | |
| 8 | Часть эвакуационных выходов из групповых ячеек выполнена шириной менее 1,2 метра. | (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53,85, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п.5.1.4, СП 1.13130.2020; п.23, Правил противопожарно- го режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). | 11.03.2022 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Заместитель начальника
ОНД и ПР Ейского района

(должность государственного инспектора)

Шаталов Д.С.

(фамилия, инициалы)

« 16 » августа 20 21 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

✓ 
(должность)


(фамилия, инициалы)

« 16 » августа 20 21 г.